



Tanto la ventana como la ventanilla debe considerar rejillas

El área de resguardo para el DVR y el equipo de comunicaciones debe asegurar los equipos (evitar su acceso y manipulación) y considerar que no exceda la temperatura requerida para su correcto funcionamiento

La UPS debe proveer de autonomía por un tiempo mínimo de 30 min

Layout Contenedor

- El contenedor debe ser de 20 pies.
- Debe contar con Aire acondicionado tipo split acorde a su volumen y condiciones climáticas.
- Debe considerar un área de resguardo seguro para los equipos delicados y/o críticos (DVR y comunicaciones).
- UPS para resguardar el equipamiento electrónico, con autonomía de 30min.
- Muebles para estación de monitoreo y trabajo.